

Muzeum Etnograficzne  
w Zielonej Górze-Ochli  
ul. Ochla – Muzealna 5  
66-006 Zielona Góra,  
zw. dalej Zamawiającym

Zielona Góra, dnia 14 czerwca 2019 r.

PT WYKONAWCY

Dotyczy: Zamówienie publicznego pn.

***„Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz stodoły z Lisowa w ramach postępowania udzielonego w dwóch częściach”***

***Część I: „Rekonstrukcja młyna wodnego z Sądowa wraz z zagospodarowaniem otoczenia”***

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku otrzymał zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej SIWZ, jak niżej:

**W związku z ogłoszonym przetargiem na budowę młyna wodnego w Muzeum Etnograficznym w Ochli proszę o odpowiedź na następujące pytanie: czy można zaprojektować posadowienie budynku z pali drewnianych na pale żelbetowe.**

Odpowiedź

**Tak, pod warunkiem przeprowadzenia badań agresywności wód gruntowych i uzyskania wyników PH nie zwiększającego ryzyka korozji.**

Zmiana treści SIWZ nie powoduje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu

/-/  
Kierownik Zamawiającego  
(podpis jak w oryginale)