

Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze-Ochli
ul. Ochla - Muzealna 5
66-006 Zielona Góra,
zw. dalej Zamawiającym

Zielona Góra, dnia 29 sierpnia 2019 r.

PT WYKONAWCY

Dotyczy: zamówienie publicznego pn.

„Rekonstrukcja stodoły z Lisowa”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku otrzymał zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zw. dalej SIWZ, jak niżej, na które udziela odpowiedzi oraz załącza dodatkową dokumentację techniczną:

1. Proszę o informację czy są możliwe płatności częściowe

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych

2. Proszę o załączenie wytycznych projektowych centralnego ogrzewania które ma być w zakresie oferty.

Odpowiedź: Wytyczne są zawarte w opisie SIWZ, ale uzupełniając pkt 3 SIWZ, Zamawiający uzupełnia jak niżej.

Wytyczne do projektu c.o.:

1. projekt należy wykonać zgodnie z "COBRTI INSTAL 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
2. Instalację zaprojektować jako wodną, dwururową z rur miedzianych , elementy grzejne grzejniki stalowe płytowe wraz z niezbędną armaturą
3. parametry instalacji c.o 70/55C
4. projekt musi zawierać niezbędne obliczenia, opis techniczny i rysunki (rzuty i rozwinięcie instalacji c.o)

3. Proszę o załączenie rysunków do przetargu w zał nr1 jest tylko opis

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 o rysunki graficzne

4. Proszę o sprawdzenie czy przedmiar załączony dotyczy przedmiotowego przetargu ponieważ nie jest zgodny z opisem technicznym Lisowa

Odpowiedź: Przedmiar jest prawidłowy, od str. 6 opis szczegółowy dotyczący stodoły z Lisowa

/-/
Kierownik Zamawiającego
Podpis jak w oryginale